



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie

Węgrów, 2025-10-17
HKN.903.106.2025

Komunikat

z dnia 17.10.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie informuje, że w badaniach jakości wody przeprowadzonych w dniach 15.10-17.10.2025 r. z wodociągu

publicznego Grębków zaopatrującego miejscowości:

gm. Grębków: Grębków, Jabłonna, Kózki, Ogródek, Podsusze, Nowa Sucha, Stara Sucha, Słuchocin

stwierdzono:

obecność bakterii grupy coli i enterokoków w punktach zgodności:

- Podsusze 37, gm. Grębków – budynek mieszkalny – liczba bakterii grupy coli w liczbie 3 jtk/100 ml, enterokoki 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość – 0),

- Kózki 2, gm. Grębków – budynek mieszkalny – liczba bakterii grupy coli w liczbie 7 jtk/100 ml i enterokoki 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość – 0),

oraz obecność bakterii grupy coli w punktach:

- SUW Grębków – woda uzdatniona - liczba bakterii grupy coli - 3 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość – 0).

Woda nie nadaje się do spożycia, może być wykorzystywana do prac porządkowych np. mycia podłóg i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyższe informacje są obowiązujące do czasu wydania kolejnego komunikatu

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Węgrowie
Anna Tymoczko
/dokument podpisany elektronicznie/



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
07-100 Węgrów
+48 25 506 55 80
adres email sekretariat.psse.wegrow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń AE:PL-51290-86632-VWJJW-21